

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРТКОНТРОЛЬ»
Испытательная лаборатория «Контроль Сертификации»
 Регистрационный № РОСС RU.32093.04КСЕ0-005
 111621, город Москва, улица Большая Косинская, дом 18Б, этаж 1

Утвердил
 Руководитель испытательного центра



Минаев Н. П.

Протокол испытаний № NUBDH-IG от 04.09.2019 г.

Объект испытаний:	Изделия из оцинкованной листовой стали с полимерно-порошковым покрытием (фасадные кассеты и подсистема к ним) с толщиной металла 1,2мм торговая марка ЮСФ.
Заказчик испытаний:	Общество с ограниченной ответственностью "Технические Регламенты". Место нахождения: 121170, РОССИЯ, город Москва, проезд. Кутузовский, д. 16, стр. 11
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙФА-САД". Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, 352165, Гулькевичский район, село Новоукраинское, улица Красная, дом 368
Сопроводительный документ:	Направление № 19520190904-120453
Идентификация объекта испытания:	6D5020253485
Дата получения объекта испытаний:	28.08.2019 г.
Дата начала испытаний:	28.08.2019 г.
Дата окончания испытаний:	04.09.2019 г.
Нормативная документация:	ТУ 25.11.23-001-31115116-2019

Испытатель:

Кузнецов М. Ф.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции.
 Частичная или полная перепечатка, или копирование данного протокола
 без разрешения ИЛ запрещается

Условия проведения испытаний:
 Температура окружающего воздуха 21-23°C
 Относительная влажность 66 – 68 %
 Атмосферное давление 745-749 мм.рт.ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование параметра	Норма	Результат испытаний
1	2	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
Параметры		
Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать:	- по длине на 1000 мм ± 2 мм; - по ширине на 1000 мм ± 2 мм; - по высоте на 1000 мм ± 2 мм; - отклонение углов изделий ± 2°	Требование выполнено
На гранях и кромках изделий волнистость	не допускается.	Требование выполнено
Допуск на волнистость плоскости в продольном и поперечном направлении	- не более ± 5 мм на длине 1000 мм.	Требование выполнено
Защитное покрытие и внешний вид	должны соответствовать требованиям СП 28.13330.2017.	Требование выполнено
Комплектность		
В комплект поставки продукции должны входить:	- крепежные изделия (по согласованию с заказчиком); - комплектующие изделия для монтажа; - товаросопроводительная документация.	Требование выполнено
Маркировка		
Маркировка наносится на ярлык и должна содержать:	- наименование предприятия-изготовителя; - номер заказа, наименование заказчика; - условное обозначение продукции; - марка материала изделий; - количество изделий в упаковке; - теоретическую массу пакета без упаковки; - номер партии; - дату изготовления	Требование выполнено
Упаковка	должна обеспечивать сохранность продукции и защитно-декоративного покрытия от механических повреждений во время транспортировки.	Требование выполнено